

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)



№ RU C-CN.ЧС13.В.00451/25

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОПТ» (ООО «ОПТ»), место нахождения 460052, РОССИЯ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕНБУРГ Г.О., Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПРОСТОРНАЯ, Д. 23/3, КВ. 91, ОГРН 1215600011296, ИНН 5609197962, телефон +7 495 540 58 87, e-mail: nk.opt1211@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Zhejiang Hailide New Material CO. Ltd., место нахождения КИТАЙ, No.2 Tingchao Road, Jianshan New Zone Haining Zhejiang, China, 30.315204, 120.817375, телефон +8657387989878, e-mail: flooring@halead.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, ОГРН 1025000508610, ИНН 5001000242, адрес места осуществления деятельности 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, регистрационный номер RA.RU.10ЧС13 от 04.05.2015, телефон +7 495 524 8181, +7 495 524 8193, адрес электронной почты pojtest@vniipo.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Пленка на основе поливинилхлорида для натяжных потолков с нанесенной маркировкой «TEQTUM KM1», толщиной от 0,18 до 0,23 мм (поверхностной плотностью от 220 до 330 г/м²)
Серийный выпуск

KM1

код ОКПД 2 22.21.30

код ТН ВЭД ЕАЭС 3920 43 100 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол о сертификационных испытаниях № 1781-3.1-ОС-2025 выдан 26.02.2025
испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, ТРПБ.RU.ИН02.

Акт о результатах анализа состояния производства № 16832 от 14.05.2024

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13.

Техническое описание «Пленка ПВХ огнестойкая для натяжных потолков TEQTUM KM1» от 17.03.2024

Схема сертификации 4с



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

стандарты ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Метод испытания на горючесть» (пункт 5.3);

ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость» (пункт 5.1);

ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.

Номенклатура показателей и методы их определения» (пп. 4.18, 4.20).

Группа горючести - Г1, группа воспламеняемости - В1, группа дымообразующей способности - Д2, группа токсичности продуктов горения - Т2.

Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ 24.03.2025 ПО 23.03.2030



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись)

Мизина Елена Николаевна

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Бородаенко Екатерина Михайловна